




AB 1593



**„TERMO-TECH” PRZEDSIĘBIORSTWO
WDROŻEŃ TECHNIKI KOTŁOWEJ SP. Z O.O.
LABORATORIUM BADAWCZE
ul. Odlewnicza 1, 26-220 Stąporków**

ŚWIADECTWO Z BADAŃ

numer : **16/17**

PRODUCENT: Moderator Sp. Z o.o. 17-200 Hajnówka, ul. 11-go Listopada 16a
METODA BADANIA: PN-EN 303-5:2012
PRODUKT: Kocioł grzewczy na paliwo stałe
TYP: automatyczny – peletowy
NAZWA PRODUKTU: **VENTO BIO ROTO 15** moc [kW] **16**
RODZAJ PODAWANIA PALIWA: automatyczny, ślimakowy, napędzany motoreduktorem
KLASA KOTŁA: **5**
DATA WYKONANIA BADAŃ: 16.05.2017.
RODZAJ PALIWA: pelet drzewny DIN+

WYNIKI BADAŃ:

MOC NOMINALNA - 100%				15,9 kW
PARAMETR	Jednostka	(10% O ₂)	NORMA	5 klasa (10% O ₂)
CO	[mg/m ³]	54	Max	500
OGC	[mg/m ³]	3	Max	20
PYŁ	[mg/m ³]	3	Max	40
SPRAWNOŚĆ:	[%]	93,6	Min	88,2

MOC MINIMALNA - 30%				4,7 kW
PARAMETR	Jednostka	(10% O ₂)	NORMA	5 klasa (10% O ₂)
CO	[mg/m ³]	113	Max	500
OGC	[mg/m ³]	3	Max	20
PYŁ	[mg/m ³]	26	Max	40
SPRAWNOŚĆ:	[%]	93,2	Min	88,2

Podstawa wydania świadectwa: **Sprawozdanie z badań nr 16/17**

Laboratorium P.W.T.K. TERMO-TECH
oświadcza, że powyższe wyniki badań dotyczą wyłącznie wykazanych powyżej badanych
produktów. Zabrania się powielania niniejszego świadectwa inaczej niż w całości.

„Termo-Tech”
Przedsiębiorstwo Wdrożeń Techniki Kotłowej Sp. z o.o.
Laboratorium Badawcze
ul. Odlewnicza 1
26-220 Stąporków

Autoryzował:
KIEROWNIK LABORATORIUM
Grzegorz Sprochowicz

Stąporków, dn. 22.06.2017.

Formularz B-3